

Obec : Blatná

prosinec 2022

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	11,8	
oxid chloritý	mg/l	<0,03	
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
počet kolonií při 22 °C	KTJ/ml	1	max.200
barva	mg/l Pt	<2,0	max.20
zákal	ZF(n)	<0,50	max.5
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	0,48	max.3,0
vápník+hořčík (tvrdost)	mmol/l	4,1	2,0 - 3,5
dusitany	mg/l	<0,010	max.0,50
dusičnany	mg/l	17,9	max.50
železo	mg/l	<0,030	max.0,20

Přepočtená tvrdost (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)

vápník, hořčík, tvrdost: limit = doporučená hodnota