

Obec : Blišice

srpen 2024

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	20,2	
oxid chloritý	mg/l	0,11	
chu sensorický			přijatelný
pach sensorický			přijatelný
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
počet kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	max.40
počet kolonií při 22 °C	KTJ/ml	9	max.200
Escherichia coli	MPN/100ml	0	max.0
koliformní bakterie	MPN/100ml	0	max.0
mikroskopický obraz-abioseston	%	1	max.5
mikroskop.obraz-počet organism	jedinci/ml	0	max.50
mikroskop.obraz-živé org.	jedinci/ml	0	max.0
barva	mg/l Pt	<2,0	max.20
zákal	ZF(n)	<0,30	max.5
pH		7,27	6,5 - 9,5
konduktivita	mS/m	66,3	max.125
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	1,44	max.3,0
amonné ionty	mg/l	<0,03	max.0,50
dušitany	mg/l	<0,010	max.0,50
dušičnany	mg/l	2,0	max.50
železo	mg/l	0,064	max.0,20
mangan	mg/l	<0,01	max.0,050

P_{epo} a tvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l $\times 5,6 =$ tvrdost ve °N (dH)

vápník, hořčík, tvrdost: limit = doporučená hodnota