

Obec : Hrušky

listopad 2022

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	15,6	
oxid chloritý	mg/l	0,04	
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
počet kolonií při 22 °C	KTJ/ml	1	max.200
barva	mg/l Pt	<2,0	max.20
zákal	ZF(n)	<0,50	max.5
absorbance 254 nm, 1 cm		0,036	max.0,08
konduktivita	mS/m	69,1	max.125
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	1,05	max.3,0
vápník+hořčík (tvrdost)	mmol/l	2,91	2,0 - 3,5
vápník	mg/l	90,5	40 - 80
hořčík	mg/l	15,8	20 - 30
kys. neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	3,83	
zás. neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	<0,01	
amonné ionty	mg/l	<0,03	max.0,50
dusitany	mg/l	<0,010	max.0,50
dusičnany	mg/l	2,7	max.50
železo	mg/l	<0,030	max.0,20
mangan	mg/l	<0,01	max.0,050
chloridy	mg/l	46,1	max.100
sířany	mg/l	97,7	max.250

*P* epotvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l  $\times 5,6 =$  tvrdost ve °N (dH)

vápník, hořčík, tvrdost: limit = doporučená hodnota