

Obec : Lužice

srpen 2024

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	20,2	
oxid chloritý	mg/l	0,04	
chu senzorický			přijatelný
pach senzorický			přijatelný
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
počet kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	max.40
počet kolonií při 22 °C	KTJ/ml	0	max.200
barva	mg/l Pt	<2,0	max.20
zákal	ZF(n)	<0,30	max.5
pH		7,84	6,5 - 9,5
konduktivita	mS/m	71,1	max.125
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	0,68	max.3,0
amonné ionty	mg/l	<0,03	max.0,50
dusitany	mg/l	<0,010	max.0,50
dusičnany	mg/l	10,4	max.50
železo	mg/l	0,059	max.0,20
mangan	mg/l	<0,01	max.0,050

P epotvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l $\times 5,6 =$ tvrdost ve °N (dH)

vápník, hořčík, tvrdost: limit = doporučená hodnota