

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	15,5	
oxid chloritý	mg/l	0,04	
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
po ty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	max.40
po ty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	123	max.200
barva	mg/l Pt	2,0	max.20
zákal	ZF(n)	<0,50	max.5
absorbance 254 nm, 1 cm		0,032	max.0,08
pH		8,08	6,5 - 9,5
konduktivita	mS/m	70,3	max.125
chem. spot eba kyslíku manganistanem	mg/l	1,25	max.3,0
vápník+hořík (tvrdost)	mmol/l	2,93	2,0 - 3,5
vápník	mg/l	91,8	40 - 80
hořík	mg/l	15,5	20 - 30
kys.neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	4,04	
zás.neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	<0,01	
amonné ionty	mg/l	<0,03	max.0,50
dušitany	mg/l	<0,010	max.0,50
dušičnany	mg/l	2,7	max.50
železo	mg/l	<0,030	max.0,20
mangan	mg/l	<0,01	max.0,050
chloridy	mg/l	45	max.100
sírany	mg/l	98,6	max.250

*P* epotvrdosti (vápník + hořík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l  $\times 5,6 =$  tvrdost ve °N (dH)

vápník, hořík, tvrdost: limit = dopruená hodnota