Obec : Terezín **říjen 2022**

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	17,6	
oxid chloričitý	mg/l	0,03	
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	
počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	95	
barva	mg/l Pt	2,0	
zákal	ZF(n)	0,50	
absorbance 254 nm,1 cm		0,029	
pH		8,06	
konduktivita	mS/m	68,5	
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	1,16	
vápník+hořčík (tvrdost)	mmol/l	2,79	
vápník	mg/l	88,9	
hořčík	mg/l	13,9	
kys.neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	3,97	
zás.neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	<0,01	
amonné ionty	mg/l	<0,03	
dusitany	mg/l	<0,010	
dusičnany	mg/l	2,4	
železo	mg/l	<0,030	
mangan	mg/l	<0,01	
chloridy	mg/l	44,6	
sírany	mg/l	93,6	

Přepočet tvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)

vápník, hořčík, tvrdost: limit = dopručená hodnota