

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	14,6	
oxid chloritý	mg/l	0,04	
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0
termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
po ty kolonií p i 36 °C	KTJ/ml	0	max.40
po ty kolonií p i 22 °C	KTJ/ml	5	max.200
barva	mg/l Pt	9,3	max.20
zákal	ZF(t)	1,2	max.5
absorbance 254 nm,1 cm		0,060	max.0,08
pH		8,08	6,5 - 9,5
konduktivita	mS/m	72,4	max.125
chem. spot eba kyslíku manganistanem	mg/l	1,38	max.3,0
vápník+hořík(tvrlost)	mmol/l	3,13	min.2,0
vápník	mg/l	94,8	
hořík	mg/l	18,5	
kys.neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	4,08	
zás.neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	0,00	
amonné ionty	mg/l	0,00	max.0,50
duřitany	mg/l	0,000	max.0,50
duřiny	mg/l	2,2	max.50
železo	mg/l	0,16	max.0,20
mangan	mg/l	0,00	max.0,050
chloridy	mg/l	46,9	max.100
sírany	mg/l	126	max.250

Peplo et tvrdosti (vápník + hořík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)