

Obec : eložnice

duben 2018

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	11,8	
oxid chloritý	mg/l	0,08	
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
po ty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	max.40
po ty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	2	max.200
barva	mg/l Pt	2,5	max.20
zákal	ZF(t)	0,0	max.5
absorbance 254 nm,1 cm		0,021	max.0,08
pH		7,93	6,5 - 9,5
konduktivita	mS/m	71,3	max.125
chem. spot eba kyslíku manganistanem	mg/l	0,76	max.3,0
vápník+hořík(tvrlost)	mmol/l	3,35	min.2,0
vápník	mg/l	109	
hořík	mg/l	15,1	
kys.neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	4,41	
zás.neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	0,10	
amonné ionty	mg/l	0,00	max.0,50
duřitany	mg/l	0,000	max.0,50
duřiny	mg/l	8,2	max.50
železo	mg/l	0,000	max.0,20
mangan	mg/l	0,00	max.0,050
chloridy	mg/l	34,4	max.100
sířany	mg/l	108	max.250

Pepřetvrdosti (vápník + hořík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)