

| Parametr | jednotka | hodnota | limit |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| teplota | °C | 12,1 | |
| oxid chloritý | mg/l | 0,04 | |
| koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| po ty kolonií p i 36 °C | KTJ/ml | 0 | max.40 |
| po ty kolonií p i 22 °C | KTJ/ml | 0 | max.200 |
| barva | mg/l Pt | 0,0 | max.20 |
| zákal | ZF(t) | 0,0 | max.5 |
| pH | | 7,65 | 6,5 - 9,5 |
| konduktivita | mS/m | 72,6 | max.125 |
| chem. spot eba kyslíku manganistanem | mg/l | 0,57 | max.3,0 |
| amonné ionty | mg/l | 0,00 | max.0,50 |
| duřitany | mg/l | 0,000 | max.0,50 |
| duři nany | mg/l | 10,9 | max.50 |
| železo | mg/l | 0,000 | max.0,20 |
| mangan | mg/l | 0,00 | max.0,050 |

P epot tvrdosti (vápník + ho ík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)