

| Parametr | jednotka | hodnota | limit |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| teplota | °C | 20,5 | |
| oxid chloritý | mg/l | 0,00 | |
| koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| po ty kolonií při 36 °C | KTJ/ml | 0 | max.40 |
| po ty kolonií při 22 °C | KTJ/ml | 1 | max.200 |
| barva | mg/l Pt | 0,0 | max.20 |
| zákal | ZF(n) | 0,00 | max.5 |
| absorbance 254 nm,1 cm | | 0,017 | max.0,08 |
| pH | | 7,87 | 6,5 - 9,5 |
| konduktivita | mS/m | 71,8 | max.125 |
| chem. spot eba kyslíku manganistanem | mg/l | 0,58 | max.3,0 |
| vápník+hořík (tvrdost) | mmol/l | 3,25 | min.2,0 |
| vápník | mg/l | 109 | |
| hořík | mg/l | 13,0 | |
| kys.neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 4,21 | |
| zás.neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0,05 | |
| amonné ionty | mg/l | 0,00 | max.0,50 |
| duřitany | mg/l | 0,000 | max.0,50 |
| duřiny | mg/l | 10,9 | max.50 |
| železo | mg/l | 0,000 | max.0,20 |
| mangan | mg/l | 0,00 | max.0,050 |
| chloridy | mg/l | 36,6 | max.100 |
| sírany | mg/l | 129 | max.250 |

P *epo et tvrdosti (vápník + hořík) v mmol na °N (dH)*

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)