

Obec : Uhice

únor 2020

| Parametr | jednotka | hodnota | limit |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| teplota | °C | 10,6 | |
| oxid chloritý | mg/l | 0,03 | |
| koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| po ty kolonií p i 36 °C | KTJ/ml | 5 | max.40 |
| po ty kolonií p i 22 °C | KTJ/ml | 0 | max.200 |
| barva | mg/l Pt | 0,0 | max.20 |
| zákal | ZF(n) | 0,00 | max.5 |
| pH | | 7,65 | 6,5 - 9,5 |
| konduktivita | mS/m | 74,6 | max.125 |
| chem. spot eba kyslíku manganistanem | mg/l | 0,48 | max.3,0 |
| vápník+hoík (tvrdost) | mmol/l | 3,55 | 2,0 - 3,5 |
| vápník | mg/l | 118 | 40 - 80 |
| hoík | mg/l | 14,8 | 20 - 30 |
| kys.neutraliza ní kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 4,49 | |
| zás.neutraliza ní kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0,10 | |
| amonné ionty | mg/l | 0,00 | max.0,50 |
| dušitany | mg/l | 0,000 | max.0,50 |
| dušiny | mg/l | 8,7 | max.50 |
| železo | mg/l | 0,000 | max.0,20 |
| mangan | mg/l | 0,00 | max.0,050 |
| chloridy | mg/l | 34,9 | max.100 |
| sírany | mg/l | 130 | max.250 |

P epotvrdosti (vápník + hoík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)

vápník, hoík, tvrdost: limit = dopruená hodnota