

Obec : Skalka

leden 2021

Parametr	jednotka	hodnota	limit
oxid chloritý	mg/l	0	
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max. 0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max. 0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	max. 0
po ty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	max. 40
po ty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	0	max. 200
barva	mg/l Pt	0	max. 20
zákal	ZF(n)	0	max. 5
pH		7,85	6,5 - 9,5
konduktivita	mS/m	60,8	max. 125
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	0,67	max. 3,0
vápník+hořčík (tvrdost)	mmol/l	2,79	2,0 - 3,5
vápník	mg/l	88,9	40 - 80
hořčík	mg/l	13,9	20 - 30
kys.neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	3,95	
zás.neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	0,05	
amonné ionty	mg/l	0	max. 0,50
dusitany	mg/l	0	max. 0,50
dusičnany	mg/l	3,7	max. 50
železo	mg/l	0	max. 0,20
mangan	mg/l	0	max. 0,050
chloridy	mg/l	30,8	max. 100
sírany	mg/l	91,1	max. 250

*P* epotvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l  $\times 5,6 =$  tvrdost ve °N (dH)

vápník, hořčík, tvrdost: limit = doporučená hodnota