

Obec : Strážovice

kv ten 2021

| Parametr | jednotka | hodnota | limit |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| teplota | °C | 12,8 | |
| oxid chloritý | mg/l | <0,03 | |
| koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | max.0 |
| po ty kolonií p i 36 °C | KTJ/ml | 1 | max.40 |
| po ty kolonií p i 22 °C | KTJ/ml | 6 | max.200 |
| barva | mg/l Pt | 4,3 | max.20 |
| zákal | ZF(n) | 0,75 | max.5 |
| pH | | 7,73 | 6,5 - 9,5 |
| konduktivita | mS/m | 63,9 | max.125 |
| chem. spot eba kyslíku manganistanem | mg/l | 1,82 | max.3,0 |
| vápník+ho ík (tvrdost) | mmol/l | 2,82 | 2,0 - 3,5 |
| vápník | mg/l | 87,8 | 40 - 80 |
| ho ík | mg/l | 15,2 | 20 - 30 |
| kys.neutraliza ní kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 3,84 | |
| zás.neutraliza ní kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0,10 | |
| amonné ionty | mg/l | <0,03 | max.0,50 |
| dušitany | mg/l | <0,010 | max.0,50 |
| dušičiny | mg/l | 2,5 | max.50 |
| železo | mg/l | 0,095 | max.0,20 |
| mangan | mg/l | <0,01 | max.0,050 |
| chloridy | mg/l | 23,6 | max.100 |
| sírany | mg/l | 111 | max.250 |

P epotvrdosti (vápník + ho ík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)

vápník, ho ík, tvrdost: limit = dopru ená hodnota